

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима Републике Србије ("Сл. гласник РС 15/2016), члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Ј.П. "Водовод" Врање Скупштине Града Врања, члана 32. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа Ј.П. "Водовод" Врање са Законом о јавним предузећима Скупштине Града Врања и члана 57. Статута ЈП "Водовод" Врање, Надзорни одбор на 7. седници одржано дана 20.02.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Одобрава се Предлог допуне и измене Плана јавних набавки за 2026. годину.

Члан 2.

Због новонасталих потреба, потребно је уврстити у план јавних набавки следеће позиције:

- Набавка сервера на конто 540 чија је процењена вредност 990.000,00 динара.
- Одржавање системског и мрежног софтвера имплементираног система VODIS на конто 532 чија је процењена вредност 990.000,00 динара.
- Обука запослених за физичко-техничко обезбеђење на конто 550 чија је процењена вредност 500.000,00 динара.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу датумом доношења и биће уписана у Књигу Одлука.

Председник Надзорног одбора
Љубиша Кретић, дипл. екон.



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима Републике Србије ("Сл. гласник РС 15/2016), члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Ј.П. "Водовод" Врање Скупштине Града Врања, члана 32. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа Ј.П. "Водовод" Врање са Законом о јавним предузећима Скупштине Града Врања и члана 57. Статута ЈП "Водовод" Врање, Надзорни одбор на 14. седници одржано дана 17.04.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Одобрава се Предлог за измену Плана јавних набавки за 2026. годину. Повећање процењене вредности.

Члан 2.

1. Планом ЈН за 2026. годину позиција 7-Д/2026 "Водомери, резервни делови за водомере и сервис и одржавање водомера" планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, на овој позицији повећати процењену вредност на 8.000.000,00 динара, а средства су обезбеђена на конту 511 финансијског плана.
2. Планом ЈН за 2026. годину позиција 6-Д/2026 "Асфалт" планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, на овој позицији повећати процењену вредност на 8.000.000,00 динара. Средства за ову позицију обезбеђена су на конту 511 финансијског плана.

Члан 3.

3. Ова Одлука ступа на снагу датумом доношења и биће уписана у Књигу Одлука.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА 7-Д/2026 "Водомери"

Потребно је извршити измену процењене вредности Плана ЈН водомера за сервисну службу, због примене новог правилника о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА 6-Д/2026 "Асфалт"

С обзиром на повећан број интервенција на санирању хаварија на водоводној и канализационој мрежи у току зимског периода и наставак таквог тренда у овој години и потребе да се раскопане површине врате у првобитно стање неопходно је извршити измену Плана ЈН - позиција 6-Д/2026 "Асфалт" Такође постоје наговештаји да ће ЈП "Водовод" бити ангажован на реконструкцији дотрајале водовodne мреже у појединим улицама од стране Града Врања у оквиру комуналног програма, што је додатни разлог за измену процењене вредности.

Председник Надзорног одбора
Љубиша Крстић, дипл. екон.



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима Републике Србије ("Сл. гласник РС 15/2016), члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Ј.П. "Водовод" Врање Скупштине Града Врања, члана 32. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа Ј.П. "Водовод" Врање са Законом о јавним предузећима Скупштине Града Врања и члана 57. Статута ЈП "Водовод" Врање, Надзорни одбор на 12. седници одржано дана 02.04.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Одобрава се Предлог допуне и измене Плана јавних набавки за 2026. годину.

Члан 2.

Због новонасталих потреба, потребно је уврстити у план јавних набавки следећу позицију:

“Санација дренажног цевовода водозахватне куле и темељног испуста на брани Првонек”

Процењена вредност набавке износи **11.000.000,00** динара, а средства су обезбеђена на конту **532** финансијског плана.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу датумом доношења и биће уписана у Књигу Одлука.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дренажни цевовод из куле водозавата је битан елемент хидромашинске опреме за обезбеђење функционисања опреме у кули водозавата, која је значајна за водоснабдевање града. У протеклом периоду уочено је појачано цурење кроз предметни дренажни цевовод, а увидом у стање тог цевовода утврђено је да је дошло до трајног оштећења услед корозије. Неопходно је да се изврши замена дотрајалог цевовода, новим цевоводом од прохрома, како би се обезбедила потпуна функционалност куле водозавата.

- Прилог, техничка спецификација бр,873/1 од 10.03.2026.године

Председник Надзорног одбора
Љубиша Крстић, дипл.екон.

